

W/IGM-4105.U.1278.3521/14

Grodzisk Mazowiecki, dnia 04.08.2014 r.

**Zakład Projektowania  
i Realizacji Inwestycji s.c.  
„KOMA“ s.c.  
ul. Północna 27/29  
91-420 Łódź**

W odpowiedzi na pismo znak: 468/2014 z dnia 30.06.2014r. (wpłynęło dnia 02.07.2014r.) w sprawie zaopiniowania trasy projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicach: Sowia i Wylot w Milanówku obręb 05-03 wraz z odprowadzaniem do rowu Rs-18, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim informuje:

1. Na załączonym planie sytuacyjnym w skali 1:1000 oznaczono w sposób orientacyjny odpowiednio kolorami:
  - czerwonym – rów melioracyjny o symbolu Rs-18, pozostający w ewidencji *wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów* wraz z kilometrażem w miejscu projektowanego wylotu tj. 2+213.
  - niebieskim – orientacyjne trasy rurociągów drenarskich zadania inwestycyjnego „Fałęcin” wraz z podaniem rozstawy, średnicy oraz kierunku spływu zbieranej wody;
  - zielonymi kółkami – miejsca skrzyżowań projektowanej kanalizacji deszczowej z urządzeniami melioracyjnymi.
2. Wykonanie skrzyżowań projektowanej kanalizacji deszczowej z rurociągami drenarskimi należy zaprojektować (na podstawie odkrywek) tak, aby nie dopuścić do uszkodzeń systemu drenarskiego.
3. Wstępnie opiniujemy pozytywnie odprowadzanie oczyszczonych i retencjonowanych wód opadowych w ilości  $Q_{\max s} = 10 \text{ dm}^3/\text{s}$  do rowu Rs-18 w km 2+213 jego biegu.
3. Należy wykonać trwale umocnienia dna i skarp rowu Rs-18 na odcinku min: 2 m powyżej i 3 m poniżej wylotu.
4. Uzgodnienie końcowe nastąpi na podstawie przedłożonego do zaopiniowania projektu budowlano-wykonawczego z elementami operatu wodnoprawnego.
5. Ostateczną możliwość odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz wykonania urządzeń wodnych, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001r. *Prawo wodne* (tekst jednolity - Dz. U. 2012r., poz. 145), określa w formie decyzji właściwy miejscowo starosta powiatu, na podstawie przeprowadzonego postępowania wodnoprawnego.
6. Należy powiadomić właściwą miejscowo spółkę wodną o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót.
7. Prace ziemne w terenie zmeliorowanym należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej w zakresie melioracji wodnych. W terenie zdrenowanym prace prowadzić ręcznie. W przypadku przerwania drenażu należy dokonać jego natychmiastowej naprawy.
8. Inwestor zobowiązany będzie do współuczestnictwa w utrzymaniu odbiornika ścieków deszczowych – rowu Rs-18, w zakresie i na warunkach określonych w porozumieniu ze Spółką Wodną w Milanówku.
9. Wszelkie szkody powstałe w wyniku realizacji inwestycji i eksploatacji instalacji obciążają Inwestora.

Integralną częścią pisma jest plan sytuacyjny w skali 1:1000, opieczetowany przez tut. Inspektorat WZMiUW.

**Załączniki:**

Plan sytuacyjny w skali 1:1000

**Do wiadomości:**

1. Spółka Wodna w Milanówku.
2. a/a


KIEROWNIK INSPEKTORATU  
*[Podpis]*  
inż. Krystyna Tarasińska


Sporządziła: Anna Guraj-Jaszkę



91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, pok. 111 tel/fax (42)630 04 84

<p>Treść rys. :</p> <p>Projekt Zagospodarowania ul. Sowia</p>	
---	--

i	GP II 460 - 8/76		[
---	------------------	---	---

i	LOD/1541/PWOS/10		S
---	------------------	---	---

131/98/WŁ		
-----------	--	--

— proj. kan. deszczowa  
D1 proj. studnia na kan. deszczowej



INTEGRALNA CZĘŚĆ PISA

W/IGM-41G5.U. 1278.3521/14

Z DNIA 04.08.2014