



Montaż

Regulator przepływu instalowany jest na przewodzie odpływowym lub mocowany do ścianki oddzielającej. Urządzenie należy obetonować, a kanał dopływowy uformować. W instalacjach tymczasowych przed obetonowaniem zalecane jest obłożenie urządzenia plastikowymi workami z piaskiem, co ułatwia późniejszy demontaż.

Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji K O M A s.c. 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, pok. 111 tel/fax (42)630 04 84			
Obiekt: Odwodnienie ul. Wylot z odpływem ulicą Sowią w Milanówku - Zadanie 1	Treść rys. : Regulator przepływu		Rodzaj proj. PBW
	Upr. bud	Podpis	
Projektował: inż. J. Kozłowski	GP II 460 - 8/76		Data: 04.2015
Projektował: mgr inż. B.Kozłowski	LOD/1541/PWOS/10		Skala: -
Sprawdził: inż. H. Majewska	131/98/WŁ		Nr rys. 15