



Milanówek, 20.01.2017 r.

ZP.271.1.3.2017.KN

## WYKONAWCY

***Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271/3/TOM/17 na:  
„Budowę odwodnienia w ulicy Wysockiego w Milanówku”***

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. *Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.*) udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę w dniu **20.01.2017 r.** dot. ww. postępowania przetargowego:

### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na czas realizacji robót ?

### **Odpowiedź nr 1:**

**NIE**, Zarządca drogi **nie będzie pobierał** opłaty za zajęcie pasa drogowego.

### **Pytanie nr 2**

Czy MPWiK Milanówek będzie pobierało opłaty z tytułu pełnionego nadzoru nad realizacją inwestycji ?

### **Odpowiedź nr 2:**

**NIE**, MPWiK Sp. z o.o. w Milanówku **nie pobiera** opłaty za nadzór techniczny.

### **Pytanie nr 3**

Co należy zrobić z wyciętymi drzewami ? Czy Zamawiający wskaże miejsce wywozu wyciętych drzew? Jeżeli tak to na jaką odległość ?

### **Odpowiedź nr 3:**

Wycięte i pocięte drzewa pozostaną na działce właściciela. Gałęzie należy spalić lub wywieźć.

### **Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuści zmianę uziarnienia obsypki filtracyjnej drenażu na 16/32 mm ?

#### Odpowiedź nr 4:

**TAK**, Zamawiający **dopuszcza** zmianę uziarnienia obsypki filtracyjnej drenażu na 16/32 mm.

#### Pytanie nr 5

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków udziału w postępowaniu przetargowym Oferenta który nie zatrudnia na stałe (umowa o pracę) kierownika budowy dysponującym wymaganym doświadczeniem, a w przypadku wyboru tego Oferenta zatrudni go na umowę o dzieło/zlecenie?

#### Odpowiedź nr 5:

**TAK**, Zamawiający **uzna za spełnienie warunków udziału** w postępowaniu przetargowym Oferenta który nie zatrudnia na stałe (umowa o pracę) kierownika budowy.

Zgodnie z rozdz. I ust. 1 pkt. 1.6) SIWZ Zamawiający wymaga, a Wykonawca **zobowiązuje się, iż zatrudni na umowę o pracę**, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy P.z.p., osoby skierowane do wykonywania przedmiotu umowy w zakresie wymienionych czynności tj.: **wykonywania robót polegających na układaniu rurociągu drenażowego z infrastrukturą towarzyszącą (studnie, wylot z umocnieniem rowu)** na cały okres realizacji przedmiotu umowy.

Z poważaniem

*Przewodnicząca Komisji Przetargowej*

*/-/*

*Anna Nyrek-Koczkodaj*