

pismo: **DT/421/W,K/08**

Grodzisk Mazowiecki, 13.08.2008 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Grodzisk Mazowiecki uzgadnia

**„Projekt budowlano-wykonawczy przyłącza wodociągowego i kanalizacji
sanitarnej dla projektowanego przedszkola 10 oddziałowego w Milanówku
przy ul. Fiderkiewicza 43 na dz. nr ew. 141 i 161/2 w obrębie 06-04.”**

opracowany przez Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji s.c. „PROINWEST” z Warszawy,
projektant – mgr inż. Maria Ignaczewska – z następującymi uwagami:

1. Roboty należy prowadzić pod nadzorem ZWiK.
2. Budowę przyłączy należy zlecić wyspecjalizowanemu Wykonawcy, posiadającemu odpowiednie uprawnienia potwierdzone przez Okręgową Izbę Inżynierów.
3. Przed przystąpieniem do budowy należy sprawdzić w terenie rzędne wodociągu w miejscu włączenia zaprojektowanego przyłącza i w zależności od tego skorygować spadek rurociągu przyłącza.
4. Przyłącze wodociągowe należy wykonać w całości z jednolitej rury PE; ewentualne odcinki należy łączyć przez zgrzewanie. Skrzynkę obudowy sterowania zasuwą należy wzmocnić przez obetonowanie.
5. Po zakończeniu budowy należy do ZWiK dostarczyć dokumentację powykonawczą zaprojektowanych przyłączy, zawierającą m.in. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przyłączy, a następnie dostarczyć „**Protokół z zakończenia robót**” podpisany przez Inwestora, Wykonawcę i Przedstawicieli ZWiK.
6. **Umowa** pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji a Odbiorcą wody zostanie podpisana po spełnieniu warunków opisanych powyżej, a następnie ZWiK na własny koszt dostarczy, zamontuje i zaplombuje wodomierz.
Inwestor (Odbiorca wody) odpowiada za należyte zabezpieczenia wodomierza przed uszkodzeniem mechanicznym, termicznym i kradieżą, oraz za prawidłowe działanie zaworu antyskażeniowego.
7. **Umowa** pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji a Dostawcą ścieków zostanie podpisana po spełnieniu warunków opisanych powyżej.
8. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialności za przyjęte rozwiązania projektowe.
9. Uzgodnienie ważne 3 lata.

UWAGA: Montaż wodomierza DN 40 mm należy zgłosić w ZWiK min. 21 dni przed planowanymi robotami.

Sprawdził:

.....*M. Oleś*.....

Zatwierdził:

Kierownik Działu Technicznego
Ojczyński
mgr inż. Paweł Ojczyński

Dział Techniczny ZWiK – nadzór techniczny; tel. 022 755 42 60

Dział Sprzedaży, Zaopatrzenia i Administracji – podpisywanie umów, montaż wodomierzy;
tel. 022 755 42 67, 022 755 42 48