



Milanówek, dnia 22 marca 2013 r.

JRP.0003.1.2013

Pani Ewa Galińska
Radna Miasta Milanówka

Dotyczy: Odpowiedź na interpelację zgłoszoną w dniu 26 lutego 2013 r.

W odpowiedzi na interpelację w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wojska Polskiego, zgłoszoną w dniu 26 lutego 2013 r., informuję jak poniżej:

1. Kanał sanitarny w Ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Żwirki do ul. Małej układany jest na głębokości od 6,00 do 6,20 m.
2. Z uwagi na występujące wody gruntowe powyżej rzędnej posadowienia kanału sanitarnego konieczne jest ich obniżenie do -6,70 m poniżej poziomu terenu, co wymaga stałego pompowania wody przy użyciu igłofiltrów.
3. Konieczność odwadniania wykopów została przewidziana na etapie opracowania projektu budowlanego.
4. Woda z wykopów odprowadzana jest do kanalizacji sanitarnej na podstawie wcześniejszego uzgodnienia pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych, a Milanowskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
5. Koszty odprowadzanej wody do kanalizacji sanitarnej ponosi Wykonawca robót budowlanych w ramach wzajemnych rozliczeń z MPWiK Sp. z o.o.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Rady Miasta Milanówka,
3. JRP
4. a/a

Przygotował:
Zbigniew Skłodowski

Urząd Miasta Milanówka
ul. Kościuszki 45
05-822 Milanówek

tel. (22) 758 30 61
fax. (22) 755 81 20
e-mail: miasto@milanowek.pl
www.milanowek.pl

Z poważaniem
BURMISTRZ
MIASTA MILANÓWKA
mgr Jerzy Wysocki

*dyktantem
26.03.2013r*